

Annexe 31 : Caractérisation des canalisations de distribution de gaz exploitées par GRDF et de leurs bandes de servitudes d'utilité publique sur la commune de Metz

Nom de la commune	Code Insee	Nom du Transporteur	Adresse du Transporteur
Metz	57463	GRDF - MOA - Etudes de danger	10 viaduc Kennedy - 54000 NANCY

Tableaux des caractéristiques :

Dans les tableaux ci-dessous :

- PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
- DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
- Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.

En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

NOTA 1 : Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c'est elle qui doit être prise en compte au droit du tronçon aérien.

NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au décimètre.

NOTA 3 : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c'est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe.

Ouvrages traversant la commune :

Nom de la Canalisation	PMS	DN	Longueur (m)	Implantation	SUP1	SUP2	SUP3
GRDF DN150	20	150	8748,4	Enterré	20	5	5
GRDF DN100	20	100	1272,5	Enterré	10	5	5
GRDF DN200	20	200	4403,2	Enterré	20	5	5
GRDF DN200	25	200	168,9	Enterré	25	5	5
GRDF DN300	25	300	1505,7	Enterré	50	5	5
GRDF DN80	25	80	82,2	Enterré	10	5	5

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :

Nom de la Canalisation	PMS	DN	Longueur (m)	Implantation	SUP1	SUP2	SUP3
GRDF DN200	20	200	0	Enterré	20	5	5
GRDF DN300	25	300	0	Enterré	50	5	5

Installations annexes situées sur la commune :

Nom de l'installation	SUP1	SUP2	SUP3
GRANGE BOIS	20	5	5
SCHOLTES	20	5	5
MAGNY HAUT	20	5	5
BAUCHEZ	20	5	5
WADRINEAU MP	20	5	5
DRAPIERS	20	5	5
METZ NORD	20	5	5
DUCROCQ	20	5	5
UEM	20	5	5
POSTE GAZ QE	20	5	5

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :

Néant