

Annexe 47 : Caractérisation des canalisations de distribution de gaz exploitées par GRDF et de leurs bandes de servitudes d'utilité publique sur la commune de Woippy

Nom de la commune	Code Insee	Nom du Transporteur	Adresse du Transporteur
Woippy	57751	GRDF - MOA - Etudes de danger	10 viaduc Kennedy - 54000 NANCY

Tableaux des caractéristiques :

Dans les tableaux ci-dessous :

- PMS : Pression Maximale de Service de la canalisation
- DN : Diamètre Nominal de la canalisation.
- Distances S.U.P (SUP1, SUP2, SUP3) : Distances en mètres de part et d'autre de la canalisation définissant les limites des zones concernées par les servitudes d'utilité publique.

En cas d'écart entre les valeurs des distances SUP figurant dans les tableaux ci-dessous et la représentation cartographique des SUP telle qu'annexée au présent arrêté, les valeurs des tableaux font foi, appliquées au tracé réel des canalisations concernées.

NOTA 1 : Si la SUP1 du tracé adjacent enterré est plus large que celle d'un tronçon aérien, c'est elle qui doit être prise en compte au droit du tronçon aérien.

NOTA 2 : La longueur mentionnée correspond à la longueur de la canalisation traversant la commune impactée. Elle est arrondie au décimètre.

NOTA 3 : Si la SUP1 du tracé adjacent est plus large que celle de l'installation annexe, c'est elle qui doit être prise en compte au droit de l'installation annexe.

Ouvrages traversant la commune :

Nom de la Canalisation	PMS	DN	Longueur (m)	Implantation	SUP1	SUP2	SUP3
GRDF DN200	20	200	5239,7	Enterré	20	5	5
GRDF DN200	20	200	29,4	Aérien	9	8	8
GRDF DN150	20	150	2150,2	Enterré	20	5	5
GRDF DN32	20	32	267,7	Enterré	10	5	5
GRDF DN100	20	100	603,9	Enterré	10	5	5
GRDF DN80	20	80	28	Enterré	10	5	5
GRDF DN50	20	50	294,1	Enterré	10	5	5
GRDF DN50	20	50	16	Aérien	9	8	8

Ouvrages ne traversant pas la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :

Nom de la Canalisation	PMS	DN	Longueur (m)	Implantation	SUP1	SUP2	SUP3
GRDF DN200	20	200	0	Enterré	20	5	5
GRDF DN100	20	100	0	Enterré	10	5	5

Installations annexes situées sur la commune :

Nom de l'installation	SUP1	SUP2	SUP3
ROMBAS	20	5	5
JEAN LEFEBVRE	20	5	5
DEMATHIEU ET BARD	20	5	5
USINE CLAAS	20	5	5
SNCF2 BUR AIGU	20	5	5
ERM	20	5	5
MINISTERE DE LA DEFENSE	20	5	5
CISATOL	20	5	5
CENTRALE EMULSIONS	20	5	5
LABO METAL DAUSSAN SAS	20	5	5

Installations annexes non situées sur la commune, mais dont les zones d'effets atteignent cette dernière :

Nom de l'installation	SUP1	SUP2	SUP3
SCHOLTES	20	5	5
BELLEVUE	20	5	5